

Visite de vérification et de sécurisation des corniches

Bâtiments Jean Jaurès et Châteaubriand



Maître d'ouvrage :
SCI de la Tannerie

Maître d'œuvre :
SCI de la Tannerie

Entreprises :
Sans objet

Années :
Construction entre 1948 et 1951

Caractéristiques principales :
Bâtiment en site urbain
Hauteur des corniches entre 8 et 15 m
Corniche architecturée à plusieurs faces sur le bâtiment Jean Jaurès
Montant des travaux : 5560 Euros HT

Contexte

Suite à la chute d'un morceau de corniche du bâtiment Jean Jaurès en juin 2011, la SCI de la Tannerie a souhaité s'assurer de l'absence de risques sur l'ensemble des corniches surplombant les bâtiments Jean Jaurès et Chateaubriand.

DIADES a été mandaté pour vérifier l'état de ces corniches et sécuriser les zones susceptibles de présenter un risque immédiat en réalisant des purges.

Mission de DIADES

DIADES a effectué une mission de contrôle et de sécurisation, à savoir :

- Inspection visuelle couplée à une auscultation au marteau de l'ensemble des corniches supérieures des Bâtiments Jean Jaurès et Chateaubriand,
- Localisation et implantation sur levés cartographiés des zones présentant des désordres (sons creux avec évaluation de leur intensité, présence d'écaillés en formation, blocs purgés etc.),
- Purge des éléments de corniches instables et potentiellement dangereux pour les personnes présentes dans l'emprise des deux bâtiments.



diadès
Immeuble le Crystallin
CS 20087
191/193 cours Lafayette
69458 LYON cedex 06
Tél : 04.27.85.49.80
Fax : 04.27.85.49.81
Mail : diades.lyon@diades.fr
www.diades.fr



Conditions de réalisation de la mission

La mission a été réalisée sous neutralisation ponctuelle de zones au sol au droit des parties auscultées.
L'utilisation d'une nacelle type 3B de 27 m de capacité a été nécessaire afin d'atteindre l'ensemble des corniches.